

FERMETURE POUR BAIES LIBRES ET PORTAILS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

CHECK LIST₁ DE MAINTENANCE DE PORTE

1 Indicative

PORTE ET PORTAIL COULISSANT

Vérification	Réglage/Serrage	Lubrification		
X			Tablier	
X	X		Aplomb du tablier	
X	X		Portillon	
X	X		Verrouillage	
X			Joints de calfeutrement	
X			Organes de commande	
X			Cellules photo-électriques	
X			Tranches de sécurité	
X	X		Alimentation mobile	
X			Signalisation	
X			Eclairage	
X			Marquage au sol	
X			Chasses pieds	
X			Filerie	
X	X		Boîtes à bornes	
X			Armoire de commande (Connectique-Câblage-Composant-Carte-Fusibles-Thermique-Coffret)	
X	X		Terre (Branchement)	
X	X	X	Chaînes	
X			Pignons	
X	X		Rails	
X		X	Roues/chariots/galets	
X	X	X	Guides	
X		X	Motoréducteur	
X	X		Vérins pneumatiques	
X	X		Filtre à air	
X	X	X	Lubrificateur d'air	
X	X		Pression	
X	X		Débrayage manuel	
X			Organes de commande	
X	X		Cellules photo-électriques	
X			Tranche de sécurité	
X			Signalisation lumineuse	
X	X		Sécurité portillon	
X	X		Fin de courses	
X	X		Temporisation	
X			Motorisation	
X			Roulement	
X	X		Manœuvre de dépannage	
X			Armoire de commande (thermique – présence tension – arrêt d'urgence – sélecteur)	
X	X		Sectionneur	
X			Verrouillage	

A L'ARRET HORS TENSION

Sous tension